



# Actualización de fluxómetros manuales a operación libre de contacto

## Q&A RESUMEN

# Resumen Q&A

## 1. Es posible instalar en otras marcas los convertidores?

Si es posible dependiendo de la marca, debemos ver cual opción es compatible, para mayores detalles pueden ponerse en contacto con su ejecutivo, los fluxómetros Helvex son compatibles con los actuadores laterales que se pueden instalar sin la palanca, tanto el SMO como el SFSM pueden ser utilizados con los fluxómetros de palanca de Helvex.

## 2. ¿En un cine cual sería adecuado para instalar?

Si en un área publica de acceso abierto tenemos instalado fluxómetros de palanca, la opción es el modelo SMO o el SFSM.

## 3. Si ponemos un activador cambia el nivel de descarga de agua?

No necesariamente, hablando de los kits de alimentación lateral el nivel de agua se mantiene igual que con nuestro fluxómetro antes de la conversión, en el caso de los kits de conversión superior para los fluxómetros de diafragma de palanca solo cambia si el kit de remodelación es de un volumen diferente al del fluxómetro ya instalado, por ello es importante verificar que el kit de modificación superior sea del mismo volumen de descarga del fluxómetro que tenemos instalado.